




Reykjavík, 14. mars 2024

Bergstaðastræti 48 – fsp setja hlið fyrir undirgöng - USK23110340

Lögð fram fyrirspurn Skúla Sigurðar Ólafssonar, dags. 29. nóvember 2023, um að setja hlið fyrir undirgöng á lóð nr. 48 við Bergstaðastræti.



Samþykkt afstöðumynd af Bergstaðastræti 48



Mynd með fyrirspurn

Skipulag í gildi

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 er lóðin með skilgreinda landnotkun íbúðarbyggð (Íb). Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir svæðið.

Umsögn

Samkvæmt samþykktri byggingarnefndateikningu þarf leiðin að vera greið fyrir aðkomu slökkviliðsins á baklóð, sjá afstöðumynd hér að ofan.

Neikvætt er að setja hlið fyrir undirgöngin slökkviliðið þarf að hafa aðgang að baklóðinni.

Niðurstaða

Neikvætt samanber umsögn hér að ofan.

f.h. skipulagsfulltrúa Reykjavíkur

Valný Aðalsteinsdóttir, arkitekt og verkefnastjóri